



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

191014, Санкт - Петербург, Литейный пр., д.36 лит.А, т/ф 417-47-70

ПРЕДПИСАНИЕ № 126789

об устранении нарушений законодательства

27.03.2020

Санкт-Петербург

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (далее – ГАТИ) Полунина Мария Александровна, рассмотрев материалы внеплановой проверки ГБДОУ детского сада № 18 Невского района Санкт-Петербурга, ИНН 7811065844, 193230, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.21, корп.3, лит. А (далее – Организация), проведенной на основании приказа ГАТИ № 90-кк от 19.02.2020,

УСТАНОВИЛ:

Предписанием ГАТИ от 27.02.2018 № 99738 на основании Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 (далее – Правила благоустройства) и Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 (далее – Эстетический регламент), на Организацию возложены обязанности в срок по 17.02.2020 устранить выявленные нарушения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.21, корп.3, лит. А: выполнить ремонт фасадов (частично утеряна облицовка из керамической, мозаичной плитки; на левом крыльце отсутствуют железобетонные сборные ступени в количестве 7 штук, на правом крыльце отсутствует одна железобетонная сборная ступень; на входных крыльцах отсутствуют металлические ограждения) и очистку от краски поверхности фасадов здания, выполненной из облицовочной керамической плитки.

Актом внеплановой проверки от 12.03.2020 зафиксирован факт неисполнения Организацией вышеуказанного предписания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.21, корп.3, лит. А:

- не выполнен ремонт фасадов (частично утеряна облицовка из керамической, мозаичной плитки; на левом крыльце отсутствуют железобетонные сборные ступени в количестве 7 штук, на правом крыльце отсутствует одна железобетонная сборная ступень; на входных крыльцах отсутствуют металлические ограждения);

- не проведена очистка поверхности фасадов здания, выполненной из облицовочной керамической плитки от окраски, что не соответствует колерному бланку зарегистрированному в КГА за исх. № 26033/Э от 21.05.2009.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлен факт нарушения Организацией п.п. 1.1., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.2., 8.4.4., 8.4.5., 8.8. Приложения № 5 Правил благоустройства и п.п. 1.3., 7.1., 7.3. Приложения № 1 Эстетического регламента,

ПРЕДПИСАЛ:

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 18 Невского района Санкт-Петербурга (ИНН 7811065844) в соответствии с п.п. 1.1., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.2., 8.4.4., 8.4.5., 8.8. Приложения № 5 Правил благоустройства и п.п. 1.3., 7.1., 7.3. Приложения № 1 Эстетического регламента в срок по 25.08.2022 устранить выявленные нарушения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.21, корп.3, лит. А:

- выполнить ремонтные работы на фасадах здания по восстановлению: керамической, мозаичной плитки; на левом крыльце железобетонных сборных ступеней в количестве 7 штук, на правом крыльце одной железобетонной сборной ступени; на входных крыльцах металлических ограждений;

- отделку и цвет окраски фасадов и элементов фасадов здания выполнить в соответствие с колерным бланком.

За неисполнение предписания ГБДОУ детский сад № 18 Невского района Санкт-Петербурга может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника инспекции

Предписание получил



М.А. Полунина

дата, Ф.И.О., подпись лица, получившего предписание, (реквизиты доверенности)